

**AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI**  
Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: [asl.rieti@pec.it](mailto:asl.rieti@pec.it)  
[www.asl.rieti.it](http://www.asl.rieti.it) C.F. e P.I. 00821180577



**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE**  
Referente: Dott. Gianluca Fovi De Ruggiero  
PEC: [dipartimentoprevenzione.asl.rieti@pec.it](mailto:dipartimentoprevenzione.asl.rieti@pec.it)

*U.O.C.: Igiene e Sanità Pubblica*  
Direttore: Dott. Gianluca Fovi De Ruggiero  
Tel. 0746279864 – e-mail: [g.fovideruggiero@asl.rieti.it](mailto:g.fovideruggiero@asl.rieti.it)

Prot. n. 35274/23

Rieti, 18 MAG. 2023

Spett.le: **COMUNE DI CONTIGLIANO**  
PEC: [sdebassa@legalmail.it](mailto:sdebassa@legalmail.it)

**OGGETTO: Parere Igienico Sanitario “REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO SITO IN CONTIGLIANO” CUP: H35E22000190006”.**

In riferimento alla V.S. richiesta, relativa a quanto in oggetto, pervenuta ai NN.S. uffici in data 10/05/2023 ed assunta al N/s prot. n. 32635 del 10/05/2023, relativa alla richiesta in oggetto:

- Premesso che la competenza relativa all'accertamento della conformità allo strumento urbanistico è propria dell'Ente Comunale;
- Visto il T.U.LL.SS. n. 1265/1934;
- Vista la Legge Regionale 05/08/2020 n. 7;
- Visto il D.P.R. n. 380/2001;
- Visto il D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- Vista la L. Reg. n. 59/1980 e s.m.i.;
- Vista il Reg. Reg. n.12-2021;
- Vista la Circolare Regione Lazio n. 169599 del 23/09/2011;
- Visti gli elaborati grafici allegati;
- Visto il pagamento dei diritti sanitari effettuato in data 16/05/2023;

**SI RILASCIA PARERE IGIENICO SANITARIO**

**FAVOREVOLE**

*per la struttura in oggetto*

alle seguenti condizioni:

- ✓ Le “zone sonno” dovranno essere separate dalle “zone gioco” a tutela del riposo dei minori;
- ✓ Deve essere presente l’atrio e l’ufficio segreteria;
- ✓ Dovranno essere installati ovunque si ritenga necessari idonei paracolpi e parasigoli a tutela dell’incolumità dei minori;
- ✓ Si prescrive un numero di water pari ad uno ogni sette bambini;
- ✓ Devono essere presenti spazi a disposizione del personale ed i relativi servizi igienici;
- ✓ Deve essere presente lo spogliatoio del personale;
- ✓ Deve essere presente lo spazio di infermeria/visite pediatriche, dotato di armadietto per il primo soccorso secondo la normativa vigente, utilizzato per le visite periodiche di controllo ai bambini e alle bambine, nonché come isolamento temporaneo in caso di malattie insorte in attesa dell’arrivo dei genitori;
- ✓ Deve essere presente la cucina con la dispensa con accesso dall’esterno;
- ✓ Il numero dei bambini ospitabili andrà calcolato in relazione al comma 1 lett. a della Circolare della Regione Lazio n. 169599 del 23/09/2011;
- ✓ I servizi igienici dovranno essere arredati e muniti di sapone, carta igienica e asciugamani monouso;
- ✓ Le acque reflue provenienti dall’attività siano condottate nell’impianto fognario comunale previa acquisizione dell’autorizzazione per l’allaccio in pubblica fognatura, rilasciata dall’ente gestore, come prescritto dal D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e così per tutti gli altri eventuali scarichi di acque presenti nel complesso;
- ✓ Tutti i locali eventualmente privi di aria e luce diretta, o con rapporti A/I insufficienti, siano muniti di impianto meccanico per il ricambio/trattamento forzato dell’aria, tale da assicurare un ricambio medio orario non inferiore a quello previsto dalle vigenti normative in relazione alla destinazione d’uso dell’ambiente stesso (Norma U.N.I. 10339).
- ✓ Le bocche di espulsione dell’aria dovranno risultare più alte di almeno 1 metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti, e a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 (dieci) metri, così come previsto dal D.L. n. 152/06 e s.m.i.;
- ✓ Per l’apertura dell’attività alimentare di cucina, dovrà essere presentata al Comune Contigliano (RI) la notifica di **IMPRESA SETTORE ALIMENTARE AI FINI DELLA REGISTRAZIONE (Reg. CE n. 852/2004 e DGR n. 3 del 14/01/2011 – DGR n. 298 del 24/06/2011)**;
- ✓ Tutti i locali destinati all’attività di cucina dovranno essere costruiti in modo da facilitare il lavaggio e la disinfezione dei pavimenti e delle pareti.

Il presente parere, comprensivo di elaborati grafici e tecnici, che costituiscono parte integrante dello stesso, è espresso esclusivamente ai fini igienico sanitari, non costituisce titolo di legittimità a sanatoria di eventuali abusi.

Si rimanda ai competenti Uffici dell’Amministrazione Comunale la verifica degli aspetti urbanistici, edilizi, impiantistici ed amministrativi.

**Raccomandazioni:**

*Nel considerare la salute globale del pianeta al pari di quella dei singoli individui (Principio della One Health), si raccomanda l’impiego di materiali ecosostenibili sin dalla fase di progettazione per una bassa impronta ecologica. L’utilizzo dei materiali ecosostenibili è essenziale per la trasformazione dei centri urbani in moderne città sostenibili, per ridurre l’inquinamento dell’aria e degli ecosistemi naturali, diminuire le emissioni di gas serra e aumentare l’efficienza energetica degli edifici. La produzione di un materiale ecosostenibile non comporta un elevato consumo di energia, né l’impiego di sostanze tossiche pericolose per la salute e per l’ambiente; la materia prima da cui è realizzato è naturale, riciclata o riciclabile; non rilascia sostanze nocive per la salute umana negli ambienti in cui è utilizzato. Al termine del suo ciclo di vita non si trasforma in un rifiuto pericoloso per l’ambiente, può essere riciclato, recuperato e riutilizzato. I materiali sostenibili ed ecologici hanno un ciclo di vita che non danneggia il pianeta, ma esercita un effetto positivo sull’ambiente, la società e l’economia.*

**Il Direttore U.O.C. I.S.P**  
Dott. Gianluca Fovi De Ruggiero

Firmato digitalmente da:  
FOVI DE RUGGIERO GIANLUCA  
Firmato il 17/05/2023 15:11  
Seriale Certificato: 329773  
Valido dal 15/04/2021 al 15/04/2024

